



Magistrát města České Budějovice
odbor ochrany životního prostředí
nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2

Magistrát města České Budějovice
Ing. Svatopluk Míka
Odbor ochrany životního prostředí
Nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2
370 92 České Budějovice

viz. rozdělovník

Internet: <http://www.c-budejovice.cz/>

Značka:
OŽP/17/04/Koc

Vyřizuje:
K. Kocinová

Tel.:
386 801 122

E-mail:
mailto:kocinovak@c-budejovice.cz

Datum:
2004-05-03

ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 5 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení (dále jen správní řád), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle § 120 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen stavební zákon)

vydává stavební povolení

k provedení stavby vodního díla, podle § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, § 66 zák. č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, § 19 vyhlášky č. 132/1998 Sb., *čhp 1-06-02-077*

„*ZTV Vidov – V Lukách (vodovod a kanalizace)*“, situovaného na pozemcích p.č.: 166/1, 166/34, 166/33, 166/32, 166/31, 166/30, 166/29, 167/1 v k.ú. Vidov – podle PK 2842/2, 2840, 2839, 2838, 2836, 2957/1, 2960/3, se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu, dle § 120 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba obsahuje tyto objekty:

Vodovodní řad

Splaškovou kanalizaci

Dešťovou kanalizaci

Čerpací stanice

Kanalizační výtlač

Toto povolení se v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., vodního zákona, uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek a povinností:

1. Stavba bude provedena dodavatelsky podle předložené projektové dokumentace schválené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena do **31.12.2006**.
3. Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí.
4. Vlastník (správce) bude vodní dílo vzorně udržovat vlastními náklady.

5. Stavební úpravy ČOV Vidov (zkapacitnění) budou dokončeny do doby před návrhem na kolaudaci výše jmenované stavby.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města České Budějovice odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 6.10.2003 pod zn. ODaSH/4194/03/St-III/15524.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Obecního úřadu Vidov ze dne 10.10.2003 a dále ze dne 1.8.2003.
8. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na uvedení stavby do trvalého provozu. S návrhem budou předloženy tyto doklady : protokol o předání a převzetí stavby, seznam pozemků s uvedením vlastníků, certifikáty použitých materiálů, tlakové zkoušky vodovodu, výsledek rozboru vzorku vody, zkoušky nepropustnosti kanalizace, kamerová zkouška kanalizace, projekt skutečného provedení, geometrické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy, doklad o kompletnosti výrobku a revizi elektro (čerpací stanice).
9. Investor je povinen s vlastníky (manžele [redacted]) pozemku PK 2957/1 v k.ú. Vidov uzavřít smlouvu o způsobu a termínu provádění zemních prací a následné technické a biologické rekultivaci na těchto pozemcích.
10. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou majitelům uhrazeny.
11. Krajská hygienická stanice JK požaduje předložit doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou (vyjádření ze dne 29.12.2003 č.j. 7816/215/844/03/R).
12. Před zahájením prací bude zajištěno vytýčení všech podzemních vedení (kabely a pod.).
13. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. Veškeré přístupy k přilehlým stavbám budou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 174/1994 Sb. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny dostatečným osvětlením.
14. Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu (Jihočeskému muzeu) a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

O d ů v o d n ě n í :

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice obdržel žádost [redacted] ze dne 5.1.2004 o stavební povolení výše uvedeného vodního díla. Odbor ochrany životního prostředí České Budějovice tuto žádost přijal a podle ust. § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům vodoprávního řízení dne 23.1.2004 a upustil ve smyslu ust. § 61 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření s upozorněním, že námítky a připomínky mohou uplatnit nejpozději do 7 dnů od obdržení oznámení. Projekt pro stavební řízení řeší vodovodní řad, dešťovou a splaškovou kanalizaci pro výstavbu rodinných domů v k.ú. Vidov. Vodovodní řad bude proveden v těchto délkách a profilech: řad „1“ z PE DN 80 mm v délce 323,50 m, řad „1-1“ z PE DN 80 mm v délce 45,0 m a řad „1-2“ z PE DN 32 v délce 12,0 m. Nový vodovodní řad bude vybudován v navržených místních komunikacích (viz. projektová dokumentace) a bude napojen na stávající vodovodní řad kde bude osazen podzemní hydrant (vzdušník). Na řadu budou osazeny další dva hydranty DN 80. Výstavbou ZTV je vyvolána přeložka stávajícího vodovodního řadu PE 90, který bude nahrazen řadem „1“. Splašková kanalizace bude provedena z PVC DN 250 mm v délkách: větev „A“ 132,70 m, větev „AI“ 200,80 m a větev „AII“ 46,50 m. Kanalizační výtlačk bude proveden z PVC DN 100 mm v délce 156,30 m. Splaškové vody budou odvedeny na stávající čistírnu, která je situována jihozápadně pod zájmovým územím, kde dojde k jejich dokonalé likvidaci. Splašková kanalizace je vedena z čerpací stanice ozn. ČS a dále pokračuje v navržené místní komunikaci v souběhu s vodovodním řadem a dešťovou kanalizací. Vzhledem ke konfiguraci terénu zájmového území je nutno odpadní vody na ČOV přečerpávat. Dešťová kanalizace je navržen v těchto profilech a délkách: větev „B“ z PVC DN 400 mm v délce 195,80 m a z PVC DN 315 mm v délce 209,40, větev „BI“ z PVC DN 315 mm v délce 132,60 m a větev „BII“ z PVC DN 315 mm v délce 48,00 m. Dešťová kanalizace bude napojena do stávající šachty ozn. SŠ v prostoru ČOV, dále bude vedena přes soukromé pozemky až k čerpací stanici odkud

povede v souběhu s vodovodním řadem a splaškovou kanalizací.

Stavební úpravy ČOV Vidov (zkapacitnění) budou dokončeny do doby před návrhem na kolaudaci výše jmenované stavby.

Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice vydal územní rozhodnutí č.j. SÚ/8177/03/Bou dne 14.11.2003 a souhlas pod z.n. SÚ-165/04-Ni dne 14.1.2004. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, vydal souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF dne 3.10.2003 pod č.j. OŽP/7039/2003/Hj-427. JČE a.s. vydala povolení výjimky z ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy dne 16.10.2003. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje vydal vyjádření dne 5.1.2004 pod č.j. HSCB-2528/PRE-Jb-2003. Obecní úřad Vidov vydal ke stavbě souhlasné vyjádření dne 18.9.2003. Povodí Vltavy s.p. vydalo souhlasné vyjádření dne 14.10.2003 pod zn. 9817/03/142. Dále byly ke stavbě vydány souhlasy vlastníků pozemků se stavbou.

Na vodoprávní úřad byla doručena dne 17.3.2004 námitka manželů [REDAKCE] k vodoprávnímu řízení povolení stavby vodního díla „ZTV Vidov – V Lukách“. Důvodem této námitky je obava z nedodržení smluvních podmínek provádění prací na pozemcích manželů [REDAKCE]

Připomínka k hospodaření s orníci je řešena podmínkou č. 9 tohoto rozhodnutí. Ostatní připomínky shledal vodoprávní úřad jako neopodstatněné.

S přihlédnutím k tomu, že řešení navrhované žadatelem je technicky i ekonomicky odůvodněné a podle výsledku vodoprávního řízení nejsou ohrožené ani poškozené vodohospodářské a veřejné zájmy a práva jiných, vyhovuje vodoprávní úřad žádosti investora a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Správní poplatek za vydání rozhodnutí podle položky 16 písm. g) Sazebníku zákona č. 305/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen dne 26.1.2004.

Upozornění : toto povolení pozbývá platnosti, pokud stavba nebude zahájena do 2 let od nabytí právní moci (§ 67 zák. č. 50/1976 Sb. stavební zákon).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podle ust. § 53 a násl. správního řádu, ke Krajskému úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, podáním učiněným na Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.

[REDAKCE]
Ing. Svatopluk Míka
vedoucí odboru ochrany životního prostředí



Obdrží:

a) Účastníci řízení : (dodejky)

[REDAKCE] + ověřená dokumentace
Obec Vidov

[REDAKCE]
Pozemkový fond ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
VAK JČ a.s., B. Němcové 12, 370 10 České Budějovice

[REDAKCE]
SUS JK, Nemanická 10, České Budějovice
JVS , S.K. Neumanna 19, České Budějovice

b) Na vědomí:

Magistrát města Č. Budějovice – odbor dopravy a silničního hospodářství

Magistrát města Č. Budějovice – odbor památkové péče

Povodí Vltavy s.p., Litvínovická 5, 371 25 Č. Budějovice

KHS JK, L.B. Schneidera 32, 370 71 České Budějovice

HZS JK, Nádražní PS 66, 370 21 České Budějovice

JČE a.s., Lannova 16, 370 01 Č. Budějovice

JČP a.s., Vrbenská 2, 370 01 Č. Budějovice

Český Telecom a.s., Pražská 16, 370 04 Č. Budějovice